

АКТ
о выполнении технических условий

№ 21-06/09-302Ф

от « 18 » октября 2021г.

Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт – Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице заместителя директора по технологическому присоединению и капитальному строительству филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» Воробьева Андрея Петровича, действующего на основании доверенности № 305-1/2021 от 24.05.2021 г., с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Коршун Сергей Георгиевич (Индивидуальный предприниматель Коршун Сергей Георгиевич), ИНН 781131247363, ОГРНИП: 321784700097814**, дата присвоения: **02.04.2021г.**, именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от **31 мая 2021 года № 06-313/005-ПСФ-21** к договору о технологическом присоединении от **31 мая 2021 года № 06-313/005-ПСФ-21**.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п.11 технических условий.

3. Максимальная мощность (всего) 130 кВт, в том числе:
присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 130 кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность 0 кВт
Категория надежности электроснабжения – III

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1.	ПС 35 кВ Комсомолец Ф.4, ТП-10	На контактных соединениях КЛ-0,4 кВ в КД-0,4 кВ на границе уч. Заявителя Ф.4, ТП-10	0,4	130

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: АДПУ

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя: земельный участок под размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов, 188322, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, муниципальное образование город Коммунар, город Коммунар, Куралева ул, уч. 13, кад. № 47:24:0102002:907, сетевой организацией, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от **31 мая 2021 года № 06-313/005-ПСФ-21** к договору о технологическом присоединении от **31 мая 2021 года № 06-313/005-ПСФ-21**.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

- ВРУ в составе вводного автоматического выключателя ВА С250А _____ ;

- трансформаторы тока 066 УЗ 200/5А, Меркурий 234 ARTM2-03 PBR G, зав. № 43672716
(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

ВА С250А;

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

отсутствует

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (п.11) **выполнены в полном объеме**

7. Прочие отметки:

Подписи сторон

Заместитель директора по технологическому
присоединению и капитальному
строительству филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

_____ / А.П. Воробьев /

Заявитель
Индивидуальный предприниматель

_____ /С.Г. Коршун/

*Подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) 21.10.2021 Воробьев Андрей Петрович,
Заместитель директора по технологическому присоединению и капитальному строительству
АО ЛОЭСК. Сертификат ЭЦП: 943F17454F01E45D3053C375F08BCD3CBA60DBCA,
действителен с 30.06.2021 по 30.06.2022.*