

**АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА  
СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)**

Газоснабжение многоквартирного жилого дома, газопровод - ввод. Ленинградская обл.,  
Гатчинский муниципальный р-н, муниципальное образование город Коммунар,  
г. Коммунар, ул. Куралева, участок 13.

Кадастровый номер земельного участка 47:24:0102002:907  
(наименование объекта и его адрес)

г. Коммунар

05 05 2022

Приемочная комиссия в составе:

председателя комиссии – представителя заказчика или застройщика:

Коршун С. Г. – индивидуальный предприниматель

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

проектной организации Крылов В.Ю. – ГИП ООО «Леноблстрой»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Ланговиц А.В. – главный инженер филиала АО "Газпром  
газораспределение Ленинградская область" в г. Гатчине

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика Гузаев Р. С. – главный инженер ООО «Леноблстрой»

Северо-Западного управления

Ростехнадзора Данилова Н.Г. – главный гос.инспектор отдела по надзору за  
безопасностью систем газопотребления и газораспределения Северо-Западного упр. РТН

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ООО «Леноблстрой»

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством: Газоснабжение многоквартирного жилого  
дома, газопровод - ввод. Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный р-н,  
муниципальное образование город Коммунар, г. Коммунар, ул. Куралева, участок 13.  
Кадастровый номер земельного участка 47:24:0102002:907

(наименование организации)

На законченном строительством объекте: Газоснабжение многоквартирного жилого дома.  
Газопровод-ввод.

субподрядными организациями нет

выполнены следующие работы строительство наружного газопровода низкого давления

L<sub>общ.</sub> = 190,90 м.

**Подземный:** ПЭ Дн 90\*8,2 L=20,8 м (в т. ч. 0,5 м в составе ЦВПС-Г), сталь «ВУ» Ø89\*3,5 L=3,0 м  
(в составе ЦВПС-Г);

**Наземный:** Ø89\*3,5 L=92,00 м., Ø76\*3,5 L=42,20 м., Ø57\*3,5 L=15,40 м., Ø32\*3,0 L=17,50 м.

**Краны:** КШИ-80ф – 1 шт., КШ-32с-13 шт.

2. Проект № ГС-2022/6.ГСН разработан ООО «Леноблстрой»

(наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в  
сроки:

начало работ 04. 2022, окончание работ 05. 2022

(месяц, год)

(месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме,  
предусмотренном "Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и  
газопотребления", СП 62.13330.2011\* с изм.1,2,3.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела  
внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления, определила соответствие  
выполненных строительного-монтажных работ проектной и рабочей документации,  
провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в  
исполнительной документации) не проводились

(виды испытаний)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330.2011\* с изм.1,2,3.
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «05» 05 2022 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Коршун С. Г.

(подпись)

М.П

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Крылов В.Ю.

(подпись)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Ланговиц А.В.

(подпись)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕВЕРО- ЗАПАДНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА

Данилова Н.Г.

(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

Главный инженер ООО «Леноблстрой»

Гузаев Р. С.

(подпись)