



Филиал Акционерного общества
"ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
Южные электрические сети

188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чкалова, д.62 тел:+7 (813 71) 90 360
gatchina@loesk.ru | www.loesk.ru

Исх. № 06-03/2957 от « 30 » 09 2021 г.

Вх. №06-03/4718 от 27.09.2021 г.

Генеральному директору
ООО «ПЕТРО ПРОЕКТ»
Е.С. Саргаевой

Заключение № _____ от _____ г.

Наименование проекта: «Земельный участок под размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов»;

Адрес объекта: 188322, ЛО, Гатчинский муниципальный р-он, муниципальное образование город Коммунар, г. Коммунар, ул. Куралева, уч.13

Кад. № 47:24:0102002:907;

Заказчик проекта: ИП «Коршун С.Г.» ;

Шифр проекта: «01/08-2021- ЭОМ»;

Проектная организация: ООО «Петро Проект» - регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций **СРО-П-145-04032010 от 26 ноября 2012г.;**

Разрешенная мощность: 130 кВт (по III категории надёжности) по ТУ АО «ЛОЭСК», Приложение № 1 к договору № 06-313/005-ПСФ-21 от 31 мая 2021 г.;

Расчетная потребляемая мощность :130 кВт.; Напряжение сети: 0,4 кВ.;

Категория электроприёмников по надёжности электроснабжения: III;

Источник питания: Основной: ПС-35 Комсомолец, Ф-4, ТП-10 **Резервный:** нет;

Точка присоединения: контакты ограничивающего автоматического выключателя в проектируемом КД-0,4кВ на границе участка заявителя;

Основные решения проекта: От точки присоединения контакты ограничивающего автоматического выключателя (нижние шинки ТТ) в проектируемом КД-0,4кВ на границе участка заявителя;

кабелем АПвБбШп 4x120мм² L=1м до щита технического учета (ЩУ-0,4кВ) заявителя. В ЩУ-0,4кВ заявителя разъединитель РЕ19-35 In=250А, автоматический выключатель ВА57-35М In=250А, Ip=0,86 In=202,5А под пломбы ;

Автоматический выключатель: ВА57-35М In=250А, Ip=0,86 In=202,5А под пломбы;

Щит учета: В КД-0,4кВ АО «ЛОЭСК»;

Организация коммерческого узла учета электроэнергии: В КД-0,4кВ АО «ЛОЭСК» - выполняет сетевая организация ;

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: на контактах ограничивающего автоматического выключателя (нижние шинки ТТ) в проектируемом КД-0,4кВ на границе участка заявителя;

Заключение: рабочая документация в части выполнения технических условий АО «ЛОЭСК» (ТУ) согласована.

С уважением,

Главный инженер

И.А. Козлов.

Исп. Инж. ОКС Каменский О. Н.
Тел.: +7(813-71)95-312 доб. 3685